



Johanna Jönsson
Handläggare
033 357328

Datum
2024-05-14

Instans
Fritids- och folkhälsönämnden
Dnr FOFN 2023-00199 1.1.3.25

Redovisning av delegationsbeslut 2024-05-14

Fritids- och folkhälsönämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

1. Ansökan om anläggningsbidrag från Sandhults SK avseende nyinstallation av bergvärmepump samt uppgradering av befintliga solfångare
Dnr 2024-00082

Håkan Eriksson
Ordförande

Mia Wallengren
Förvaltningschef



Mattias Karlsson
Handläggare
033 357418

Ansökan om anläggningsbidrag från Sandhults SK avseende nyinstallation av bergvärmepump samt uppgradering av befintliga solfångare

Delegationsart

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2024-02-20 § 22 meddelas följande beslut:

Beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Sandhults SK ett anläggningsbidrag på upp till 38 % av kostnaden, dock max 152 470 kr, för nyinstallation av bergvärmepump samt uppgradering av befintligt solfångarsystem.

Beroende på vilket stöd föreningen erhåller från övriga bidragsgivare kan procentsats samt summa, efter redovisning av kostnader, komma att justeras nedåt eftersom föreningen inte, totalt sett, kan få mer än full täckning för åtgärden.

Bidraget utbetalas efter att föreningen, senast två år efter beslutet, redovisat sina kostnader

Sammanfattning

Sandhults SK, med sina knappa 300 medlemmar varav dryga hundratalet bidragsberättigade, bedriver stor del av sin verksamhet vid den egna anläggningen Thåängen som består av klubbstuga, fotbollsplan samt ett utegym.

Föreningen har sektioner för bl.a. fotboll, karate, fäktning samt yoga.

För att minska energikostnaderna vill föreningen byta ut befintlig luftvattenvärmepump till en bergvärmepump och även uppgradera befintligt solfångarsystem. De har varit i kontakt med och fått rekommendationer av Borås Stads energirådgivare.

Föreningen har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen (250 000 kr) och sökt bidrag från Riksidrottsförbundet (40 000 kr). Beslut ang. det senare förväntas i maj.

Beslutet expedieras till

1. Sandhults SK

Fritids- och folkhälsonämnden

Mattias Karlsson
Handläggare

Till

Borås Kommun

Från

Sandhults Sportklubb

Thåängen

504 91 Sandhult

864500-4733

Ansökan om anläggningsbidrag för nyinstallation av bergvärmepump och uppgradering av befintliga solfångare (solfångarna producerar enbart varmvatten).

Kostnaden är beräknad till 402 470 kr. Entreprenör blir Ternanders Rörservice. Åtgärden föreslagen av energi och klimatrådgivare John Hamnelid.

Vi har erhållit bidrag från sparbanksstiftelsen med 250 000 kr.

Noteras kan också att vi ansökt om bidrag hos Riksidrottsförbundet. Det brukar vara ca 40 000 kr enligt uppgift. Avgörs i maj.

Sandhult 2024-04-22


Sture Thorstensson

Ordförande

0705-638132

sture.thorstensson@telia.com

Datum
2024-01-04**Sandhults Sport Klubb**

Sandhults SK avser söka medel från sparbanksstiftelsen och riksiddrottsförbundet, i samband med ansökan har de kontaktat energi- och klimatrådgivningen i kommunen för att få ett utlåtande.

Ansökan avser att se över värmesystemet som idag består av solvärme och en Luft-Vattenvärmepump. Då värmepumpen är underdimensionerad är det svårt att veta vilken besparingspotential som finns i åtgärden, men vi bedömer att ett byte av värmepump till en bergvärmepump kan ge en besparing på 4-7 000 kWh vilket kan motsvara ca 8-14 000 kr/år i besparade kostnader.

Vi föreslår att klubben, på sikt, avvecklar solvärmern då det befintliga systemet kräver mycket underhåll, men att man i nuläget använder det för varmvatten under sommaren.

Vi bedömer att detta är den åtgärd som skulle passa bäst för Sandhults SK, Det ger en långsiktig besparing och kommer att innebära mindre underhåll i framtiden.



John Hamnelid
Energi- och klimatrådgivare
Boras stad.



OFFERT

Sandhults SK
Thåången
504 91 Sandhult
Tel: 0705-638132

Datum 2024-01-12
Offertnummer 9863
Offerten giltig t.o.m. 2024-04-11
Utfärdad av:
Henrik Ternander

Vi tackar för din förfrågan och erbjuder oss att utföra följande arbeten på i denna offert angivna villkor.

Beskrivning	Pris exkl. moms	Moms	Totalbelopp
Ytbyte av bef Luftpump till Ny Bergvärmepump	290 000 kr	72 500 kr	362 500 kr
CTC EcoPart-i616M inkl montering		---	---
CTC EcoLogic M Styrning		---	---
Montering av 300liters Volymkärl på värmen		---	---
Elarbeten med värmepumpen och styrning av bef elpatron m.m		---	---
Demontering och bortforsling av bef värmepump		---	---
2St 180m bergborring 2St 6meter foderrör ingår		---	---
Bef acktankar bibehålls och blir enbart Varmvatten		---	---
Om det går styrs solfångarna från CTC Logic styrningen		---	---
Uppstart och igångkörning av systemet.		---	---
Trygghetsförsäkring på värmepumpen i 2år		---	---
		---	---
	Summa före moms		290 000 kr
	Moms		72 500 kr
	Summa före rotavdrag		362 500 kr
	Rotavdrag*	0%	0 kr
	Summa efter rotavdrag		362 500 kr

Tillkommande arbeten:

10m grävning ingår Utöver det kostar det 500kr/meter
2St 6meter foderrör ingår Utöver det tillkommer 750kr/meter

Jag har tagit del av offerten

Ort

Datum

Beställare

Ternanders Rörservice AB
Stockahult 101
523 90 Ulricehamn
Orgnr: 556906-3968

Tel. 0727-460 450
Mail. henrik@ternandersror.se
Hemsida. www.ternandersror.se



ALLMÄNNA VILLKOR



KONSUMENTKÖPLAGEN

1. För värmepumpsinstallationer till konsument gäller konsumentköplagen vilken båda parterna förutsätts ha tagit del av.

UTFÖRANDE

2. Om inte annat angivits i anbudet ingår inte:

- a) Byggnadsarbeten
- b) Markarbeten (utöver ev. borrhål)
- c) Målningsarbeten
- d) Anslutningsavgifter
- e) Elinstallation utöver av installatören levererat material
- f) Myndighetskostnader
- g) El-kraft under installationstid
- h) Slutrengöring av arbetsplatsen

GARANTI OCH FÖRSÄKRING

3. Av värmepumpsinstallatören levererade produkter från CTC lämnas en garanti på 3 år. För övrigt levererat material och utfört arbete lämnas en garanti på 2 år.

4. På CTC:s värmepumpar ingår en trygghetsförsäkring som täcker självrisk och åldersavdrag från år 2 t.o.m 5 år.

5. Värmepumpsinstallatören ombesörjer att produkten blir registrerad hos CTC för garanti och försäkring.

BETALNINGSVILLKOR

6. Faktura skickas efter uppstart och testkörning. Betalning ska ske senast 10 dagar från fakturadatum

ANSÖKAN/TILLSTÅND

7. Kontrollera med din kommun om tillstånd erfordras för uppställande av Luft/vattenvärmepump

ARBETSPLATSEN

8. Beställaren ska tillhandahålla arbetsplatsen i sådant skick att inget hindrar entreprenadens utförande utan övertidsarbete.

Normal arbetstid är vardagar mellan kl. 0700 och 1700.

BORRHÅL

9. 6 m foderrör ingår i offerten, extra meter foderrör debiteras med 750 :- / m

10. Grovåterställning av ingrävning ingår.

- Värmepump
- Värmepump 1
- Värmepump 2
- Värmepump 3
- Värmepump 4 - 10
- Varmvatten
- VV - 1 VP
- VV - 2 VP*
- Extern VV-tank
- VV-cirkulation*
- Växlare*
- Värmesystem
- Värmesystem 2
- Värmesystem 3*
- Värmesystem 4*
- Buffert/by-pass
- Frikyla
- Frikyla*
- Spetsvärme
- 0-10V*
- Shuntad spets
- CTC EcoMiniEI
- Solvärme
- Varmvatten*
- Värmesystem*
- VV & värme*
- Återladdning*
- Växlare*
- Pool
- Pool*
- Ved
- Ved
- Aktiv kyla med kyltank**
- Gemensam värme/kyla*
- Separat kyla*
- Aktiv kyla utan kyltank**
- Gemensam värme/kyla 1*
- Gemensam värme/kyla 2*
- Separat kyla 3*

* CTC EcoLogic L

** CTC Combi/Air



Startmenyn



