



Anmälan av installation för aggregat innehållande ≥ 14 ton koldioxidekvivalenter av fluorerade växthusgaser enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Anmälan

Om du är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du, i rollen som operatör, innan installation av sådan utrustning underrätta Borås Stad. Underrättelsen ska ske **minst tre veckor** innan planerad installation.

Syftet med att anmäla installation av aggregat är att Miljöförvaltningen ska ha tid att granska informationen och yttra sig om eventuella ändringar.

Hermetiskt slutna aggregat

Hermetiskt slutna utrustning kan omfattas av krav på anmälan, förutsatt att ingreppet stämmer in på definitionen av installation som anges i EU-förordning 517/2014: *"installation: sammanfogande av två eller fler delar eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla fluorerade växthusgaser, för att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, som innebär sammanfogandet av gasförande ledare i ett system för att utgöra ett fullbordat kretslopp, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning"*

Krav på årsrapport och läckagekontroll

Om er anläggning innehåller totalt sett 14 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser eller mer omfattas den av kravet på läckagekontroll enligt 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Årsrapporter ska inkomma senast den 31 mars, året efter läckagekontrollerna utförts. Beroende på aggregatens fyllnadsmängd ska de kontrolleras med olika intervall. Innehåller aggregatet:

- 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer (men mindre än 50 ton) ska det kontrolleras för läckage minst var tolfte månad.
- 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer (men mindre än 500 ton) ska det kontrolleras för läckage minst var sjätte månad.
- 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska det kontrolleras för läckage var tredje månad.

Hermetiskt slutna aggregat omfattas av kravet på läckagekontroll om de överstiger 10 ton koldioxidekvivalenter.

Avgift för handläggning

I samband med granskning av anmälan debiterar Miljöförvaltningen er en schablon motsvarande 1 timmes handläggning enligt fastställd kommunal taxa.

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Administrativa uppgifter					
Operatör och Organisationsnummer:			Fastighetsbeteckning och adress till anläggning:		
Postadress för myndighetsbeslut:			Avvikande fakturaadress:		
Telefonnummer till kontaktperson:			E-post:		
Aggregat som ska installeras:					
Beteckning:	Köldmedia:	Fyllnadsmängd (kg):	CO ₂ eq (ton):	Datum för installation:	Övrig info:
Total mängd köldmedia		Kilogram:		CO ₂ e:	